



DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERTŐL

8244 Dörgicse, Fő utca 16.

Telefon és fax: 87/444-321 E-mail: polgarmester@dorgicse.hu

Ügyszám: 301/ /2022.

Előterjesztő: Pflanzner Sándor polgármester

Előkészítő: Szarvas Zsolt osztályvezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS 4. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2022. november 22-i ülésére

Tárgy: Agyaglikai és Vadkert utcai kábelszakítás helyreállítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pantáv által a településen megvalósított internet optikai kábel fektetése során a közvilágítást ellátó erősáramú kábel több helyen megsérült: az Agyaglikai utcában több helyen, illetve a Vadkert utcában egy helyen. A károkozás azért történt, mert amikor a falu (valamikor 2005 környékén) megvalósította ezen útszakaszok közvilágítását, a kábelek elhelyezkedését sajnos elmulasztották a rögzíteni az E-KÖZMŰ rendszerben, így a kivitelező nem láthatta, hogy kábelek fölött ás. A téli időszak beköszöntével ez az útszakasz életveszélyessé vált, mert a gyalogos forgalom és a gépjármű forgalom egyaránt a közúton zajlik, ezért a javítás mára elengedhetetlenül fontos.

A kivitelező az Agyaglikai utcában a több helyen sérült kábel kiváltását javasolta, míg a Vadkert utcában olcsóbb megoldásként a toldást. A bejárást követően és a fényképeket áttekintve nagyon valószínű, hogy a leágazó kábelszakasz egyetlen helyen sérült, a Vadkert utcai közcélú elosztószekrényétől nem messze található átvágás alatt, amely az elszakított kábel felett korábban helyreállításra került. Sajnos az előzetes műszeres hibakeresés nem járt pozitív eredménnyel, így az út felbontása szükséges, majd ezt követően az elszakított földkábel javításra kerül. A kábelszakasz helyreállítást követően szigetelésellenállás-méréssel ellenőrizhető, hogy a kábelben további sérülés nincs-e, a kábelköpeny teljes hosszában hibátlan-e, és a kábelben található erek közötti szigetelés megfelelő-e. A mérésről jegyzőkönyv fog készülni. Bízunk benne, hogy a kábelben több sérülés nincsen, de ez csak a szakítás javítását és a mérést követően derül majd ki.

Az Agyaglikai és Vadkert utcai kábelszakítás helyreállítására kértünk árajánlatot, amely az előterjesztés mellélete. Kérem a Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Dörgicse, 2022. november 17.

Pflanzner Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Agyaglikai és Vadkert utcai kábelszakítás helyreállítása**” című napirendet és a következő döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület az Agyaglikai és Vadkert utcai kábelszakítás helyreállítására és a közvilágítási nyomvonal kiváltására benyújtott árajánlata alapján a kivitelezői munkák elvégzését megrendeli a SATURN SOFT Kft-től (székhely: 8230 Balatonfüred, Köztársaság utca 13/D., adószám: 20241626-1-19) a jelen határozat mellékletét képező árajánlat szerinti műszaki tartalommal nettó 731 500.- Ft + 197 505.- Ft ÁFA, összesen **bruttó 929 005.- Ft összegben**.
- 2./ A Képviselő-testület felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és dokumentumok aláírására.
- 3./ A Képviselő-testület a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetésben az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Pflanzner Sándor polgármester

Határidő: azonnal